

EU-Prohlášení o shodě

dle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU
pro tlaková zařízení (nádoby)



EÚ vyhlásenie o zhode

podľa smernice 2014/68/EU
pre tlakové zariadenie (nádobu)

Popis:	Tlaková expanzní nádoba	Výrobce:	Winkelmann GmbH
<i>Popis:</i>	<i>Tlaková expanzná nádoba</i>	<i>Výrobca:</i>	Gersteinstr. 19
Typ:	Concept N 18-35 4 bar (Reflex N 18-35)		59227 Ahlen
<i>Typ:</i>			Německo / Německo
Rok výroby:	viz typový štítek		
<i>Rok výroby:</i>	<i>pozri typový štítok</i>		
Výrobní číslo:	viz typový štítek		
<i>Výrobné číslo:</i>	<i>pozri typový štítok</i>		

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Toto EÚ vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Předmět prohlášení: Tlaková expanzní nádoba se zalisovanou membránou a ventilem

Predmet vyhlásenia: Tlaková expanzná nádoba s integrovanou membránou a ventilom

max. přípustný tlak PS: <i>max. prevádzkový tlak PS:</i>	4 bar	Zkušební tlak PT: <i>Skúšobný tlak PT:</i>	5,8 bar
min. / max. přípustná teplota TS: <i>max./min. prevádzková teplota TS:</i>	-10°C/+70°C	Kategorie dle 2014/68/EU <i>Kategória podľa 2014/68/EU</i>	I
Objem V <i>Objem V</i>	viz typový štítek <i>pozri typový štítok</i>	Skupina tekutin: <i>Kvapalina - tekutina:</i>	2

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Použité postupy posuzování shody (Modul): <i>Aplikované postupy posudzovania zhody (Modul):</i>	B+D
Použité normy a technické specifikace: <i>Aplikované normy a technické špecifikácie:</i>	EN 13831:2007
Zúčastněné oznámené subjekty <i>Zapojené notifikované orgány</i>	TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG (CE 0045) Große Bahnstraße 31, 22525 Hamburg, Germany
Číslo certifikátu EU-zkušebního vzoru (Modul B) <i>Číslo certifikátu typového schválenia EÚ (modul B)</i>	0045/202/1403/Z/00728/19/D/001(00)
Číslo certifikátu systému zabezpečení (Modul D) <i>Číslo certifikátu QA Systému (modul D)</i>	0045/202/1403/Z/00867/24/D/001(00)

Místo, Datum: Ahlen, 07.10.2024
Miesto, Dátum:


Volker Topp
Podpis (Řízení kvality)
Podpis (Manažment kvality)


Julius Kunzmann von Glaßer