

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o výrobcí:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikační údaje o výrobku:

Kulový kohout s filtrem a magnetem MAGNET FILTERBALL
Kulový kohout s filtrem FLOW FILTERBALL

Popis a určení výrobku:

Kulové kohouty s integrovaným filtrem a magnetem MAGNET FILTERBALL a kuplové kohouty s integrovaným filtrem FLOW FILTERBALL slouží k úplnému uzavření / otevření průtoku a filtraci nečistot z pracovní kapaliny. Pracovní kapalinou se rozumí pitná voda, voda, nemrznoucí směs pro solární a otopné systémy a tepelná čerpadla.

Údaj o použitém způsobu posouzení shody:

Shoda byla posouzena dle ust. § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb. a dle ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Odkaz na technické předpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Odkaz na určené normy:

ČSN 133060-1:1988; ČSN 133060-2:1978; ČSN 133060-3:1978; ČSN 133060-4:1992;
ČSN 137100:1963; ČSN EN 19:2016; ČSN EN 13443-2+A1:2008; ČSN EN 13828:2005;
ČSN EN ISO 9001:2016

Soubor deklarovaných technických vlastností:

maximální pracovní tlak: 16 bar
maximální pracovní teplota: - 20 °C až 100 °C
indukce magnetu: 7000 Gs
velikost oka filtračního sítky: 0,6 mm

Údaje o autorizované osobě:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 00
IČO: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:

Certifikát výrobku č. 227/C5/2024/0154 ze dne 17. 5. 2024
Protokol o certifikaci č. 227-P5-24-0154 ze dne 17. 5. 2024

Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Datum a místo vydání, jméno a funkce odpovědné osoby:

V Praze dne 1. 1. 2025


Mgr. Milan Březina
manažer jakosti
REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4